

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

पत्र. 13(44)नविधि/जयपुर/2014

जयपुर, दिनांक - 3 FEB 2015

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :- हाइटेशन लाइनों के सेफ्टी कॉरीडोर के साथ सड़कों की चौड़ाई व भवनों की ऊंचाई बाबत।

संदर्भ:- जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक जविप्रा/अति.मु.न.वि.
/बीपीसी(एल.पी.)/सु.अ./14/डी-228 दिनांक 28.10.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम एवं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आपको प्रेषित पत्रों (प्रति संलग्न) के अनुसार 132 के.वी. हाइटेशन लाईन के लिए ROW 27 मीटर अंकित किया गया है, जिसमें 13.8 मीटर सेफ्टी कॉरीडोर रखा जाना आवश्यक है अर्थात् शेष 13.2 मीटर में से सेफ्टी कॉरीडोर के दोनों ओर 6.6 मीटर चौड़ाई की पट्टी उपलब्ध रहने के मागधिकार में सड़क निर्माण हेतु प्रयोग की जा सकती है। इसी प्रकार 220 के.वी. लाईन के लिए ROW 35 मीटर अंकित किया गया है, जिसमें 18.6 मीटर सेफ्टी कॉरीडोर रखा जाना आवश्यक है अर्थात् शेष 16.4 मीटर में से सेफ्टी कॉरीडोर के दोनों ओर 8.2 मीटर चौड़ाई की पट्टी उपलब्ध सड़क के मागधिकार में सड़क निर्माण हेतु प्रयोग की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित भवनों की ऊंचाई निर्धारित किये जाने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किया जाता है:-

"ROW of Hightention Line- Width of Safety Corridor+ Width of Existing Road."

उदाहरणार्थ- 132 के.वी. हाइटेशन लाईन तथा वर्तमान सड़क की चौड़ाई 12 मीटर होने की स्थिति में सड़क का मागधिकार निम्नानुसार होगा:-

"27 मीटर-13.8 मीटर (सेफ्टी कॉरीडोर) =13.2 मीटर (6.6 मीटर दोनों ओर)
अर्थात् 12 मीटर + 6.6 मी + 13.6 मीटर के आधार पर इस सड़क पर स्थित भवनों की ऊंचाई निर्धारित की जा सकती है।

(राजेंद्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय